

ift-Nachweis



Nummer 22-001845-PR02 (NW 02-K17-09-de-01)

Inhaber
Protektorwerk
Florez Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Deutschland

Produkt Leiste für Einsatz im Nassputz

Bezeichnung Protektor Anputzdichtleiste Standard 9mm, Art. 3726

Details Dichtleiste Einteilige Anputzdichtleiste aus hart und weich PVC mit Abziehschenkeln und Schutzlippe, 13 mm x 10 mm; Anbindung zum Blendrahmen doppelseitig klebendes Schaumkunststoffband 8 mm x 2 mm; Klebstoffart modifizierter Acrylatklebstoff ; Anbindung zum Baukörper Profilierung an Abziehschenkeln

Besonderheiten ./.

Ergebnis *)

SAF-Richtlinie : 2021-07 „Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau“ Tabellen 8 und 9



Anforderungen der Klasse C mit Klebeverbindung erfüllt

SAF-Richtlinie	Dehnung	Stauchung	Scherung in beide Richtungen	
Klasse C	≥ 2,0 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,0 mm	≥ 1,0 mm
Geprüfte Amplituden	+ 2,0 mm	- 1,5 mm	± 1,0 mm	± 1,0 mm

*) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

ift Rosenheim
30.11.2022

Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Materialprüfung

Andreas Seebauer
Prüfingenieur
Materialprüfung

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 918-8B3D6