

Nummer	18-001957-PR01 (NW 02-K17-09-de-02)
Inhaber	Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 76571 Gaggenau Deutschland
Produkt	Anputzdichtleiste für den Einsatz in WDVS
Bezeichnung	System: Bewegliche Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran und Gewebestreifen Lieferbezeichnung: ProLine Membran 38814
Details	Anputz-Dichtleiste: Zweiteilige Hart-PVC Leiste mit Weich-PVC Membran und angenähertem Glasfasergewebestreifen; Schaumstoffklebeband 1 zum Blendrahmen: Doppelseitig selbstklebendes PE-Schaumband 12 x 2 mm²; Schaumstoffklebeband 2 hinter der Weich-PVC Membran innerhalb der Leiste: Doppelseitig selbstklebendes PE-Schaumband 8 x 3 mm²; Klebstoffart: Modifizierter Acrylathaftklebstoff
Besonderheiten	-/-

Ergebnis

Beständigkeit gegen mechanische Wechsellasten nach
ÖNORM B 6400-2:2017-09, Abschnitt 6.2.1



Klasse III (3D beweglich mit erhöhten Anforderungen)

Dehnung = + 3,5 mm
Stauchung = - 2,0 mm
Scherung quer = ± 2,0 mm
Scherung längs = ± 2,0 mm

ift Rosenheim
05.09.2018



Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Baustoffe & Halbzeuge



Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Materialprüfung

Grundlagen


ÖNORM B 6400-2:2017-09

Prüfbericht: 18-001957-PR01 PB-K17-09-de-02

Ersetzt ift-Nachweis:

18-001957-PR01 NW 02-K17-09-de-01 vom 03.09.2018.

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 285-8FD67