



# Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows  
 Rollläden · shutters  
 Türen + Tore · doors  
 Fassaden · curtain walling  
 Baubeschläge · building hardware

## PRÜFZEUGNIS Nr. 18/05-A186-Z3

Version 1.de\_PROTEKTOR

Bewegungsaufnahme von Anschlussprofilen nach ÖNORM B 6400-2 Ausgabe: 2017-09-01 „Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), Teil 2: Produkte. Prüfungen und Anforderungen“

**Antragsteller** PROTEKTORWERK  
 Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
 Viktoriastr. 58  
 76571 Gaggenau

**Bauart** Gewebeanschlussleiste aus PVC mit integrierter TPE-Membran, aufgeklebt auf Kunststofffensterprofilabschnitte mit Acrylat Haftklebstoff

**Produktbezeichnung** Rollladenanschlussprofil  
 Membran 38807

**Eigenschaft** gemäß gutachtlicher Stellungnahme Nr. 18/05-A186-G1

Mechanische Wechsellast	Zyklen	Verformung	
Dehnung / Stauchung	3000	3,5mm / 2mm	erfüllt
Scherung quer	3000	2mm	erfüllt
Scherung längs	3000	2mm	erfüllt

**Klassifizierung:** Klasse III ÖNORM B 6400-1, Anschnitt 6.1

**Gültigkeit** Laufzeit der genannten Norm

  
 Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
 Prüfstellenleiter



Stephanskirchen  
 17.09.2018

  
 Dipl.-Ing. (FH) Harald Kopp  
 Sachbearbeiter